



Beschreibung

Die Smarte Lösung für eine vollständige Notstromversorgung über die PV-Anlage. Die Full-Backup-Box ermöglicht es Ihnen, dass beim Netzausfall das gesamte Gebäude automatisch in den Grenzen der Wechselrichter/Batterie-Leistung versorgt wird. Hingegen kann im normalen Netzbetrieb die gesamte verfügbare Hausanschlussleistung genutzt werden. Mit der Box SMART wird bei einer bestehenden Internetverbindung der volle Leistungsumfang des PV-Anlagenmonitorings ermöglicht. Die Box kann mit folgenden Hybrid-Wechselrichtern der Firma SMA verbaut werden.

Kompatible Wechselrichter

SMA STP 5.0 Smart Energy

SMA STP 6.0 Smart Energy

SMA STP 8.0 Smart Energy


SMA STP 10.0 Smart Energy

Technische Daten

Bemessungsspannung	3/N/PE; 230V / 400V
Betriebsfrequenz	50Hz
Netztrennung	Allpolig
Nennstrom im Netzparallel-Betrieb	max. 63A
Max. thermische Durchgangsleistung	35kW
Nennstrom im Notstrom-Betrieb	Max. 20A (siehe WR-Angabe SMA)
App-Monitoring im Notstrom-Betrieb	Ja*
Max Kurzschlussstrom	10kA
Maße	740x320x160 mm
Schutzklasse	IP44
Einsatztemperaturbereich	-20°C bis 35°C
<u>Absicherungen</u>	
Eingang Netz	63A
Ausgang Verbraucher	63A
Netz-Anschluss Wechselrichter	32A
Ersatzstrom-Anschluss Wechselrichter	20A
Angewandte Norm	DIN VDE 0100

* vorausgesetzt, der SMA Home Manger hat eine funktionierende Verbindung zum vorgelagerten Internetanschluss

Schaltschema



Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an ausgebildete Elektrofachkräfte und nur diese dürfen die hier beschriebenen Tätigkeiten durchführen.

Sicherheitshinweise

Lebensgefahr durch hohe Spannungen! Die Installation und Inbetriebnahme der Full-Backup-Box darf nur durch ausgebildete Elektrofachkräfte erfolgen!

Diese Fachkräfte müssen über folgende Qualifikation verfügen:

- Schulung im Umgang mit Gefahren und Risiken bei der Installation, Reparatur und Bedienung elektrischer Geräte und Anlagen
- Ausbildung für die Installation und Inbetriebnahme von elektrischen Geräten und Anlagen
- Kenntnis der einschlägigen Gesetze, Normen und Richtlinien
- Kenntnis und Beachtung dieses Dokuments mit allen Sicherheitshinweisen

Das Produkt ist nicht für die Versorgung von lebenserhaltenden medizinischen Geräten geeignet!


Verwenden Sie die Full-Backup-Box nicht für andere Zwecke als hier beschrieben. Abweichende Verwendungsarten, Umbauten und sonstige Veränderungen lassen die Gewährleistungsansprüche und die Betriebserlaubnis erlöschen.

Die Full-Backup-Box ist so aufgebaut, dass die Sicherungsorgane (Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter) laienbedienbar sind. Beachten Sie hierzu auch die Installationsanleitung des SMA Home Managers.

Bitte beachten sie, dass leistungsstarke Geräte, wie Wallboxen, Wärmepumpen, ... nur im Rahmen der Wechselrichter Backup-Leistung und Batterieladezustand versorgt werden können. Übersteigt die abgeforderte Leistung die Angaben der Backup-Leistung des Wechselrichters, schaltet sich dieser ab.

Bitte stellen sie sicher, dass keine weitere Erzeugereinheiten (z.B. weitere Wechselrichter) an der Verbraucherseite (X2) angeschlossen sind. Zusätzliche Erzeugereinheiten müssen vor der Full-Backup-Box (X1) angeschlossen sein. Im Backup-Fall können falsch angeschlossene zusätzliche Erzeugereinheiten den Hybridwechselrichter beschädigen.

Lieferumfang




Nr.	Anzahl	Benennung
1	1x	EMIS Full-Backup-Box
2	2x	Kabelverschraubung M25x1,5
3	2x	Kabelverschraubung M32x1,5
4	2x	Kabelverschraubung M40x1,5
5	1x	Netzwerk-Kabelverschraubung M16x1,5
6	2x	Erweiterungs-Zwischenstutzen, M32 außen, M40 innen

Mechanische Installation

Anforderungen an den Installationsort

- NICHT in explosionsgefährdeten Bereichen installieren
- NICHT in Bereichen montieren in den sich leicht entflammbare Materialien befinden.
- Der Untergrund muss fest, nicht brennbar und tragfähig sein
- Die Umweltbedingungen (entsprechend des Datenblatt) im Installationsraum werden jederzeit eingehalten
- Ggf. zusätzliche Vorgaben des Netzbetreibers (EVU) sind einzuhalten
- Das Befestigungsmaterial muss zum Untergrund passen
- Das Gehäuse ist an den dafür vorgesehenen Montagepunkten zu befestigen
- Der Installationsort bietet ausreichend Platz



○ Montagepunkte


Elektrische Installation

SMA Home Manager installieren

Hinweis: Der SMA Home Manager 2.0 ist NICHT im Lieferumfang enthalten!

- Entfernen sie die Abdeckung des Gehäuses.
- Links neben dem „-P30“ (2. Reihe) befinden sich 4 Reihenklemmen, die durch Smart Meter ersetzt werden.
- Entfernen sie die Anschlussklemmen (3x Leiter Zuleitung, 3x Leiter Ableitung, 1x N)

Vorher



- Montieren sie die Smart Meter auf der Hutschiene
- Schließen sie die, vorher entfernten, Adern in der gleichen Reihenfolge wieder an den Smart Meter an

Nachher




Hinweis: Drehmoment für Schraubklemmen des Home Manager 2.0 = 2,0 Nm

Kabeleinführung

Switch

Kabelverschraubung

QVT 16 (für Ethernet)



Kabelverschraubung

M25x 1,5

Kabelverschraubung

M25x 1,5

Kabelverschraubung

M32x 1,5

Netz



WR
AC Grid

WR
Backup

Kabelverschraubung

M32x 1,5


Haus



Kabelanschluss

Die angegebenen Kabelquerschnitte verstehen sich als Empfehlung, je nach Leitungslänge, Verlegeart etc. können diese abweichend sein.

Die Entscheidung welche Leitung tatsächlich verwendet wird und welche Komponenten evtl. zusätzlich erforderlich sind, trifft der Installateur unter Berücksichtigung aller aktuell geltenden Normen und Vorschriften.



Empfohlene Kabelquerschnitte

Vorsicherung Hausanschluss	X1 (max 5x16mm ²)	X2 (max 5x16mm ²)	X3 (max 5x6mm ²)	X4 (max 5x6mm ²)
SLS 35	5x10mm ²	5x10mm ²	5x4mm ²	5x4mm ²
SLS 50 / 63	5x16mm ²	5x16mm ²		

Hinweis:


Die Klemmen X1 und X2 sind Push-In Klemmen. Zum Lösen das orangene „X“ in Richtung der Rückwand drücken.

Die Anschlussarbeiten dürfen nur bei abgeschalteter Hauptsicherung (SLS) erfolgen.

Vor dem Wiedereinschalten sind alle Leitungsverbindungen zu prüfen.

Die Netzumschaltbox ist nach der Installation sofort betriebsbereit.

Schaltbild



EU-Konformitätserklärung

EU-declaration of conformity

Hersteller: EMIS ELECTRICS GmbH
Manufacturer Neckarsulmer Straße 3-5
D-03222 Lübbenau
Tel. +49 (0) 3542 8875 7530

Wir erklären, dass das nachstehend beschriebene neue Produkt
Herewith we declare that the new product described below

Bezeichnung/Fabrikat: Backup-Box für SMA / Sungrow
description / Make Hybridwechselrichter

Beschreibung: Automatische Netz-Backup-Umschaltung
description

Produkt- /Seriennummer: SW-01-05-0000x
Product- / Serial number SW-01-05-0001x
SW-01-05-0002x

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den wesentlichen Anforderungen der nachfolgend genannten Norm(en) oder normativen Dokumenten übereinstimmt:
refers to this explanation, with the essential requirements of the following standard (EN) or normative documents agrees:

Einschlägige Bestimmungen:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMV - Richtlinie 2014/30/EU

Relevant regulations:
low voltage directive 2014/35/EU
EMC directive 2014/30/EU

Angewandte harmonisierte Normen / Applied standardized norms:

EN IEC 61439-1:2021	EN IEC 61439-3:2013
---------------------	---------------------

Angewandte sonstige Normen und technische Spezifikationen

Other technical standards and specifications:
DGUV Vorschrift 3 + 4

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen der genannten Richtlinien, enthält jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheits- und Betriebshinweise der mitgelieferten Dokumentation sind zu beachten.

This declaration certifies the conformity with the essential requirements of the indicated directives but does not constitute a guarantee of properties. The safety and operating instructions of the enclosed documentation must be observed.

Lübbenau,	17.07.24		
Ort / place	Datum / date	Unterschrift, CE-Beauftragter Signature, Function	Unterschrift, CE-Koordinator Signature, Function